

اسناد و شرایط شرکت در مناقصه شماره 200/3677 مورخ 86/2/15 مربوط به تعمیر 20000 دستگاه کنتور

1. شرکت کنندگان در مناقصه می بایست ضمانت نامه بانکی ویا چک تضمین شده بانکی (مطابق نمونه پیوست) معادل 32/000/000 ریال بنام شرکت آبفا فارس را در پاکت (الف) ، مشخصات فنی (بومی بودن یا داشتن نمایندگی در شیراز ، توان مالی ، ارزیابی مشتریان قبلی و حسن شهرت ، استانداردهای تولید ، نظام کیفیت و نحوه تضمین محصولات (گارانتی)) را در پاکت (ب) و قیمت پیشنهادی خود را با مشخصات دقیق در پاکت (ج) تنظیم و تحویل دبیر خانه شرکت آبفا فارس نمایند.
2. شرکت کنندگان در مناقصه می بایست از گذاشتن چک مسافرتی یا چک شخصی به عنوان سپرده خودداری نمایند.
3. شرکت کنندگان در مناقصه میبایست هنگام تحویل پاکات دو نمونه کنتور تعمیر شده را نیز ارائه نمایند .
4. کمیسیون مناقصه ساعت 8:30 پس از آخرین روز مهلت تعیین شده جهت افتتاح پاکات (الف) و ارجاع پاکات (ب) به کمیته فنی تشکیل خواهد شد ، پس از مشخص شدن نتیجه پاکات (الف و ب) کمیسیون مناقصه نسبت به بازگشایی پاکات (ج) اقدام و نتیجه نهایی را اعلام خواهد نمود .
5. برنده مناقصه می بایست حداکثر ظرف مدت 7 روز از تاریخ ابلاغ نسبت به انعقاد قرارداد اقدام نماید
6. برنده مناقصه میبایست نسبت به ارائه ضمانت حسن انجام تعهدات (معادل 10% قیمت پیشنهادی) هنگام عقد قرارداد اقدام نماید .
7. سپرده برنده مناقصه در صورتیکه حاضر به انعقاد قرارداد نگردد ضبط و با نفر دوم برابر مقررات معامله انجام خواهد شد.
8. به پیشنهادهاي فاقد سپرده ، مبهم ، مخدوش ، مشروط ، مغایر با شرایط مناقصه و خارج از موعد مقرر به هیچ وجه ترتیب اثر داده نمی شود . شرکت در رد یا قبول پیشنهادات مختار می باشد .
9. این آگهی در روزنامه خبر ، کیهان و سایت اینترنتی www.abfa-fars.com نیز درج گردیده است .
10. هزینه درج آگهی از يك الي سه نوبت وکليه کسورات قانوني بعهده برنده مناقصه بوده و در صورت مغایر بودن با شرایط مندرج اعلام شده برنده اول مردود ویا نفر دوم معامله انجام خواهد گرفت./
11. جهت کسب اطلاعات بیشتر می توانید با شماره تلفنهای 8435164 یا 8435161 - 0711 تماس حاصل نمایید
12. آخرین مهلت تاریخ تحویل پاکات : 86/ 2/ 27 ساعت 14 .
تاریخ بازگشایی پاکات الف و ب : 86/ 2/ 29 ساعت 8:30 صبح .



شرائط والزامات شرکت در مناقصه تعمیر کنتور :

- 1- پیمانکار موظف به تعیین محلی در شهرشیراز جهت اخذ کنتورهای معیوب و تحویل کنتورهای تعمیر شده آن در همان محل می باشد ، درضمن پیمانکار با اعلام کتبی محل تعمیرگاه به کارفرما باید شرایط لازم جهت انجام امورکنترل کیفی باحضور نمایندگان کارفرما و دستگاه نظارت درمحل را فراهم آورد . همچنین آمادگی ارائه خدمات تستهای فنی برای سایر کنتورهای مورد درخواست شرکت آبفا را داشته باشد .
- 2- پیمانکار ملزم به داشتن و استفاده از دستگاه تست آبندی ، اندازه گیری و تست دبی (فلومتر دیجیتالی) و کالیبراسیون بوده که حداقل درجهار رنج (برابر استاندارد ISO 4064) قابل کالیبره کردن باشد و همچنین قابلیت تست همزمان 5 دستگاه کنتور را داشته باشد .
- 3- پیمانکار درمقابل تحویل هر عدد پوسسته اعم از آبفراغیر آن ، قابل بازسازی یاغیر قابل بازسازی یک دستگاه کنتور تعمیر شده از نوع آبفر تحویل مینماید و متعهد می گردد که توان بازسازی حداقل 3000 دستگاه کنتور در ماه را قبل از تحویل کنتورهای خراب داشته باشد .
- 4- پیمانکار ملزم به تعویض کلیه قطعات کنتورهای معیوب اعم از کیت کامل چرخ دنده ها ، صفحه بالا ، درب کنتور ، شیشه صافی و اورینگها و جایگزین کردن آنها با قطعات نو ، استاندارد و مرغوب و شات بلاست نمودن بدنه کنتورها و یا در صورت لزوم ایجاد اصلاحات فنی مربوط به سائیدگی حدیده و یا قلاویزها در کنتورهای معیوب می باشد .
- 5- پیمانکار موظف به بسته بندی مناسب کنتورهای بازسازی شده بصورت استاندارد و نصب برچسب کنترل کیفی QC و پلمب نمودن آنها و چاپ شماره سریال بر روی کلیه کیتها می باشد .
- 6- پیمانکار کلیه کنتورهای تعویضی یا بازسازی شده را به میزان 720 مترمکعب یا 2 سال کارکرد (هر کدام زودتر اتفاق افتد) گارانتی می نماید مگر در شرایط : (یخ زدگی کنتور ، برگشت آب گرم در کنتور ، فشار زیاد آب در شبکه که باعث خروج کیت کنتور از جای خود گردد ، شکستگی لوله اصلی در محل که گل و لای موجود باعث متوقف ساختن چرخ دنده ها گردد) تشخیص موارد فوق فقط بعهدہ معاون امور مشترکین بوده و هیچگونه عذری از این بابت پذیرفته نیست .
- 7- هزینه اجرائی نصب و تعویض مجدد کنتورهای بازسازی شده که در دوران گارانتی دچار نقص فنی شده باشند ، بعهدہ پیمانکار می باشد .