



آگهی و اسناد مناقصه عمومی
یک مرحله ای فشرده با ارزیابی کیفی
شماره ۶۰۰/۴۵۶۰۷ - ۹۹/۰۹/۱۷

**تهیه، حمل، نصب و راه اندازی دریچه های آبنند و سرریز فرمان دستی کشویی تک محوره و دومحوره
بطور کامل و آماده بهره برداری جهت تصفیه خانه فاضلاب کازرون**

آگهی و اسناد مناقصه عمومی یک مرحله ای فشرده با ارزیابی کیفی (شماره ۴۵۶۰۷/۶۰۰-۹۹/۰۹/۱۷)

شرکت آب و فاضلاب استان فارس در نظر دارد نسبت به تهیه، حمل، نصب و راه اندازی دریچه های آبند و سرریز فرمان دستی کشویی تک محوره و دومحوره بطور کامل و آماده بهره برداری طبق مشخصات فنی پیوست جهت تصفیه خانه فاضلاب کازرون مطابق شرایط درج شده در اسناد مناقصه را از طریق مناقصه عمومی یک مرحله ای با ارزیابی کیفی اقدام نماید. از کلیه تولید کنندگان و عرضه کنندگان جهت شرکت در مناقصه دعوت بعمل می آید .

- شماره آگهی مناقصه درج شده در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت ۲۰۹۹۰۰۵۶۶۹۰۰۰۸۶ می باشد .
- محل اخذ اسناد : فقط سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به آدرس www.setadiran.ir
- محل تسلیم پیشنهادات : فقط بارگذاری اسناد امضاء شده توسط امضاء الکترونیکی در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت و ارسال پاکت الف (ضمانتنامه) به واحد دبیر خانه شرکت آب و فاضلاب استان فارس (شیراز میدان مطهری ، ابتدای بلوار قدوسی غربی ، نبش خیابان سبحانی ، بلوک ۴۰۶ طبقه اول)
- آخرین مهلت خرید و دریافت اسناد مناقصه از سامانه تدارکات الکترونیکی دولت : پنجشنبه ۹۹/۰۹/۲۷
- حداکثر تاریخ نهایی قبول پیشنهادات : بارگذاری در سامانه ساعت ۱۸ و تحویل پاکت (الف) به دبیرخانه ساعت ۱۴ شنبه ۹۹/۱۰/۱۳
- تاریخ کمیسیون بازگشایی پاکت : ساعت ۹ صبح روز دو شنبه ۹۹/۱۰/۱۴
- محل پرداخت اعتبارات عمرانی اسناد خزانه اسلامی اخذ ۹۰۸ به تاریخ سر رسید ۱۴۰۲/۶/۶ .
- مبلغ تضمین شرکت در مناقصه : ۱,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال (بصورت ضمانتنامه بانکی (شرکت در فرآیند ارجاع کار) در وجه شرکت آب و فاضلاب استان فارس)
- قیمت اسناد ۲۰۰/۰۰۰ ریال (واریز به حساب شماره ۱۵۲۸۹۳۶۴۰۴ بانک ملت شعبه میدان معلم کد شناسه ۲۴۰۰۰۸۰۶۳۱۷۵ بنام شرکت آب و فاضلاب استان فارس فقط از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت)
- به پیشنهادهای فاقد امضاء، مشروط، مخدوش و پیشنهادهایی که بعد از انقضای مدت مقرر در فراخوان واصل شود و خارج از سامانه تدارکات الکترونیکی دولت باشد مطلقاً ترتیب اثر داده نخواهد شد.
- سایر اطلاعات و جزئیات مربوط در اسناد مناقصه مندرج گردیده است .
- این آگهی در سایت اینترنتی www.abfa-fars.ir نیز درج گردیده است .
- صرفاً اسناد پاکت های پیشنهاد (ب) و (ج) دارای امضای الکترونیکی مورد پذیرش است. در جلسه بازگشایی پاکت های (ب) و (ج)، اسناد فیزیکی (کاغذی) و اسناد فاقد امضای الکترونیکی (دارای مهر گرم) به هیچ وجه مورد پذیرش نیست.
- این آگهی در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به آدرس www.setadiran.ir ثبت گردیده فقط پاکاتی قابل قبول و بازگشایی میگردد که شرکت کننده (مناقصه گر) در سامانه ثبت نام و کلیه مدارک امضاء الکترونیکی شده را در سامانه توسط بارگذاری و پیشنهاد قیمت را ارائه و اصل ضمانتنامه (پاکت الف) را بارگذاری و ارسال نموده باشند .
- نوبت اول آگهی : ۹۹/۰۹/۱۷ نوبت دوم آگهی : ۹۹/۰۹/۱۹

((شرکت آب و فاضلاب استان فارس))

۱. مشخصات فنی پیوست می باشد. (۲۲ صفحه)
۲. محل تخلیه تصفیه خانه فاضلاب کازرون می باشد (هزینه حمل به عهده برنده می باشد)
۳. مدت تحویل ۷۵ روز پس از تاریخ ابلاغ به برنده .
۴. شرکت کنندگان در مناقصه میبایست قیمت خالص (بدون ارزش افزوده) را درج ، تصویر فرم ثبت نام دارایی را پیوست فرمایند .
۵. شرط بازگشایی پاکات ج (پیشنهاد قیمت) داشتن حداقل یک شرکت کننده واجد شرایط می باشد.
۱. تنظیم پاکات شرکت در مناقصه شامل دو بخش است: (۱) پاکت ارزیابی کیفی (۲) پاکات مناقصه
۱. پاکت ارزیابی شامل مدارک لازم جهت ارزیابی کیفی می باشد.
۲. پاکات مناقصه شامل : پاکت الف (ضمانتنامه شرکت در مناقصه ، پاکت ب) اسناد مناقصه ، پاکت ج (پیشنهاد قیمت
۲. کمیسیون مناقصه در تاریخ مقرر جهت افتتاح پاکات ارزیابی کیفی تشکیل و مدارک پس از ارزیابی شکلی به کمیته ارزیابی کیفی ارجاع خواهد شد ، که پس از مشخص شدن نتیجه پاکات ارزیابی کیفی در صورت کسب حداقل امتیاز لازم (۶۵) کمیسیون مناقصه نسبت به بازگشایی پاکات مناقصه به ترتیب (الف) ، (ب) و (ج) شرکت کنندگانی که امتیاز کیفی لازم را کسب نموده اند اقدام و نتیجه نهایی را اعلام خواهد نمود.
۶. نظر به اینکه شرکت آبفا فارس بر اساس اعتبار تخصیصی خرید مینماید لذا ممکن است مقدار خرید کاهش یا افزایش یابد .
۷. پیش پرداخت پس از انعقاد قرارداد و تحویل ضمانتنامه طبق مقررات می باشد ، شرکت در رد یا قبول مختار می باشد.
۸. تعدیل تعلق نمیگیرد.
۹. برنده مناقصه میبایست حداکثر ظرف مدت ۷ روز از تاریخ ابلاغ نسبت به انعقاد قرارداد اقدام نماید .
۱۰. برنده مناقصه می بایست نسبت به ارائه ضمانت حسن انجام تعهدات (معادل ۱۰٪ قیمت پیشنهادی) هنگام عقد قرارداد اقدام نماید . (ضمانتنامه حسن انجام تعهدات میبایست یکسال اعتبار داشته باشد)
۱۱. دستگاه نظارت شرکت نیرو آب البرز با سطح بازرسی دو و معاونت بهره برداری فاضلاب می باشد .
۱۲. صاحبان امضاء مجاز برنده مناقصه میبایست در محل شرکت آبفا فارس (شیراز) جهت امضاء قرارداد حضور بهم رسانند .
۱۳. سپرده برنده مناقصه در صورتیکه حاضر به انعقاد قرارداد نگردد ضبط و با نفر دوم برابر مقررات معامله انجام خواهد شد .
۱۴. به پیشنهادهای فاقد سپرده ، مبهم ، مخدوش ، مشروط ، مغایر با شرایط مناقصه و خارج از موعد مقرر به هیچ وجه ترتیب اثر داده نمی شود . در صورت مغایر بودن با شرایط مندرج اعلام شده برنده اول مردود و با نفر دوم برابر مقررات معامله انجام خواهد گرفت .
۱۵. کلیه کسورات قانونی ، هزینه تست و بازرسی ، اعزام کارشناسان جهت بازدید بعهد برنده مناقصه می باشد.
۱۶. الزاما میبایست ایران کد و گواهینامه استاندارد کالا نیز پیوست گردد.
۱۷. الزاما میبایست نشانی دقیق پستی ، کد پستی ، کد اقتصادی ، شناسه ملی ، تلفن و فاکس ، نام و نام خانوادگی صاحبان مجاز امضا قرارداد ، کپی کارت ملی و مشخصات بانک عهده دار ضمانتنامه تضمین تعهدات را پیوست اسناد فرمایید .
۱۸. جهت کسب اطلاع بیشتر می توانید با شماره تلفن ۳۸۴۳۵۱۶۴ - ۰۷۱ تماس حاصل نمایید.
۱۹. تمام صفحات اسناد مناقصه میبایست مهر و امضاء شود.
۲۰. کد اقتصادی شرکت آب و فاضلاب استان فارس ۴۱۱۶۹۳۹۷۴۷۱ ، شناسه ملی : ۱۰۵۳۰۱۷۱۴۲۹.

((شرکت آب و فاضلاب استان فارس))

فرم پیشنهاد قیمت از محل اعتبارات عمرانی اخذ ۹۰۸۱ به تاریخ سر رسید ۱۴۰۲/۰۶/۰۶			
ردیف	شهرستان محل تحویل	نوع کالا	قیمت کل (ریال) جمع کل ردیف ۱ الی ۱۶
۱	تصفیه خانه فاضلاب کازرون	تهیه، حمل، نصب و راه اندازی دریچه های آبنند و سرریز فرمان دستی کشویی تک محوره و دومحوره بطور کامل و آماده بهره برداری جهت تصفیه خانه فاضلاب کازرون	
جمع کل به عدد			
جمع کل به حروف			

- در صورت مغایرت بین قیمت اعلام شده به عدد و حروف ، قیمت اعلام شده به "حروف" مورد قبول می باشد.
- مدت اعتبار قیمت پیشنهادی سه ماه می باشد .

"صرفاً اسناد پاکت های پیشنهاد (ب) و (ج) دارای امضای الکترونیکی مورد پذیرش است. در جلسه بازگشایی پاکت های (ب) و (ج)، اسناد

فیزیکی (کاغذی) و اسناد فاقد امضای الکترونیکی (دارای مهر گرم) به هیچ وجه مورد پذیرش نیست".

جدول پیشنهاد قیمت به تفکیک اقلام درخواستی

تهیه و نصب دریچه های آببند و سرریز تصفیه خانه فاضلاب شهر کازرون

ردیف	شرح	واحد	مقدار	بهای واحد (ریال)	بهای کل (ریال)
۱	تهیه و حمل، نصب و راه اندازی دریچه های فرمان دستی کشویی تک محوره و دو محوره مستقر در واحد آشغالگیر طبق مشخصات فنی و نقشه های اجرایی و مورد تایید دستگاه نظارت، شامل: (S30-S31-S32-S33-P12)				
	۱-۱- تهیه، حمل، نصب و راه اندازی بطور کامل و آماده بهره برداری دریچه های فرمان دستی سه طرف آببند جهت نصب داخل دیوار به ارتفاع ۷/۴۰ متر و پهنای ۱/۴۵ متر و ارتفاع بازشو ۲/۵ متر و ضخامت کل ورق ها ۶ میلیمتر به همراه پیچ و مهره، نوارهای لاستیکی P شکل، آب بندها (شامل چسب و لاستیک ضخامت ۲ سانتیمتر و رول بولت استیل) با دو محور (قطر ۴۰ میلیمتر) و دو گیربکس مرغوب. کلیه قطعات از جنس فولاد ضد زنگ AISI 316. ابعاد با اختلاف ± 10 سانتیمتر.	دستگاه	۴		
	۲-۱- تهیه، حمل، نصب و راه اندازی بطور کامل و آماده بهره برداری دریچه های فرمان دستی چهار طرف آببند جهت نصب روی دیوار به ارتفاع ۷/۴۰ متر و پهنای ۱/۲۵ متر و ارتفاع بازشو ۱/۲۵ متر و ضخامت کل ورق ها ۶ میلیمتر به همراه پیچ و مهره، نوارهای لاستیکی P شکل، آب بندها (شامل چسب و لاستیک ضخامت ۲ سانتیمتر و رول بولت استیل) با یک محور (قطر ۴۰ میلیمتر) و گیربکس مرغوب. کلیه قطعات از جنس فولاد ضد زنگ AISI 316. ابعاد با اختلاف ± 10 سانتیمتر.	دستگاه	۱		
جمع ردیف ۱					

ردیف	شرح	واحد	مقدار	بهای واحد (ریال)	بهای کل (ریال)
۲	تهیه و حمل، نصب و راه اندازی دریچه های فرمان دستی کشویی تک محوره و دو محوره مستقر در واحد دانه گیر طبق مشخصات فنی و نقشه های اجرایی و مورد تایید دستگاه نظارت، شامل: (S15-S16)				
	۱-۲- تهیه، حمل، نصب و راه اندازی بطور کامل و آماده بهره برداری دریچه های فرمان دستی سه طرف آبیند جهت نصب داخل دیوار به ارتفاع ۳/۱۰ متر و پهنای ۱/۵۶ متر و ارتفاع بازشو ۱/۵ متر و ضخامت کل ورق ها ۵ میلیمتر به همراه پیچ و مهره، نوارهای لاستیکی P شکل، آب بندها (شامل چسب و لاستیک ضخامت ۲ سانتیمتر و رول بولت استیل) با یک محور (قطر ۴۰ میلیمتر) و گیربکس مرغوب. کلیه قطعات از جنس فولاد ضد زنگ AISI 316. ابعاد با اختلاف ± 10 سانتیمتر- خروجی دانه گیر ۲	دستگاه	۱		
	۲-۲- تهیه، حمل، نصب و راه اندازی بطور کامل و آماده بهره برداری دریچه های فرمان دستی سه طرف آبیند جهت نصب داخل دیوار به ارتفاع ۳/۱۰ متر و پهنای ۱/۶۵ متر و ارتفاع بازشو ۱/۶ متر و ضخامت کل ورق ها ۵ میلیمتر به همراه پیچ و مهره، نوارهای لاستیکی P شکل، آب بندها (شامل چسب و لاستیک ضخامت ۲ سانتیمتر و رول بولت استیل) با دو محور (قطر ۴۰ میلیمتر) و دو گیربکس مرغوب. کلیه قطعات از جنس فولاد ضد زنگ AISI 316. ابعاد با اختلاف ± 10 سانتیمتر- کانال اصلی	دستگاه	۱		
جمع ردیف ۲					

ردیف	شرح	واحد	مقدار	بهای واحد (ریال)	بهای کل (ریال)
۳	تهیه و حمل، نصب و راه اندازی دریچه های فرمان دستی کشویی تک محوره و دو محوره مستقر در تقسیم بعد از واحد دانه گیر طبق مشخصات فنی و نقشه های اجرایی و مورد تایید دستگاه نظارت، شامل: (S17-S18-P34-P35)				
	۳-۱- تهیه، حمل، نصب و راه اندازی بطور کامل و آماده بهره برداری دریچه های فرمان دستی سه طرف آببند جهت نصب داخل دیوار به ارتفاع ۳/۱۰ متر و پهنای ۱/۸۶ متر و ارتفاع بازشو ۱/۵ متر و ضخامت کل ورق ها ۶ میلیمتر به همراه پیچ و مهره، نوارهای لاستیکی P شکل، آب بندها (شامل چسب و لاستیک ضخامت ۲ سانتیمتر و رول بولت استیل) با دو محور (قطر ۴۰ میلیمتر) و دو گیربکس مرغوب. کلیه قطعات از جنس فولاد ضد زنگ AISI 316. ابعاد با اختلاف ± 10 سانتیمتر- خروجی دانه گیر ۱ و ۲	دستگاه	۲		
	۳-۲- تهیه، حمل، نصب و راه اندازی بطور کامل و آماده بهره برداری دریچه های فرمان دستی چهار طرف آببند جهت نصب روی دیوار به ارتفاع ۴/۹۵ متر و پهنای ۱/۲۰ متر و ارتفاع بازشو ۱/۳۰ متر و ضخامت کل ورق ها ۶ میلیمتر به همراه پیچ و مهره، نوارهای لاستیکی P شکل، آب بندها (شامل چسب و لاستیک ضخامت ۲ سانتیمتر و رول بولت استیل) با یک محور (قطر ۴۰ میلیمتر) و گیربکس مرغوب. کلیه قطعات از جنس فولاد ضد زنگ AISI 316. ابعاد با اختلاف ± 10 سانتیمتر- منهول خروجی بین دانه گیر و لاگون اول	دستگاه	۲		
جمع ردیف ۳					

ردیف	شرح	واحد	مقدار	بهای واحد (ریال)	بهای کل (ریال)
۴	تهیه، حمل، نصب و راه اندازی دریچه ی سرریز فرمان دستی و خودکار تک محوره مستقر در تقسیم بعد از واحد دانه گیر روی خط اوورفلو طبق مشخصات فنی و نقشه های اجرایی و مورد تایید دستگاه نظارت، شامل: (SS-9)				
	۱-۴- تهیه، حمل، نصب و راه اندازی بطور کامل و آماده بهره برداری دریچه ی فرمان دستی و خودکار سرریز جهت نصب روی دیوار به ارتفاع ۳/۱۰ متر و پهنای ۱/۲ متر و ارتفاع بازشو ۱/۰۰ متر و ضخامت کل ورق ها ۶ میلیمتر به همراه پیچ و مهره، نوارهای لاستیکی مناسب، آب بندها (شامل چسب و لاستیک ضخامت ۲ سانتیمتر و رول بولت استیل) با یک محور (قطر ۴۰ میلیمتر) و یک موتور و گیربکس و سطح سنج صوتی مرغوب و تابلو های مربوطه. کلیه قطعات از جنس فولاد ضد زنگ AISI 316. ابعاد با اختلاف ± 10 سانتیمتر - ورودی اوورفلو	دستگاه	۱		
جمع ردیف ۴					

ردیف	شرح	واحد	مقدار	بهای واحد (ریال)	بهای کل (ریال)
۵	تهیه و حمل، نصب و راه اندازی دریچه های فرمان دستی کشویی تک محوره و دو محوره مستقر در ایستگاه پمپاژ طبق مشخصات فنی و نقشه های اجرایی و مورد تایید دستگاه نظارت، شامل: (P36-P37-P41)				
	۵-۱- تهیه، حمل، نصب و راه اندازی بطور کامل و آماده بهره برداری دریچه های فرمان دستی چهار طرف آببند جهت نصب روی دیوار به ارتفاع ۸/۹۰ متر و پهنای ۱/۵۵ متر و ارتفاع بازشو ۱/۰۰ متر و ضخامت کل ورق ها ۶ میلیمتر به همراه پیچ و مهره، نوارهای لاستیکی P شکل، آب بندها (شامل چسب و لاستیک ضخامت ۲ سانتیمتر و رول بولت استیل) با دو محور (قطر ۴۰ میلیمتر) و دو گیربکس مرغوب. کلیه قطعات از جنس فولاد ضد زنگ AISI 316 ابعاد با اختلاف ± 10 سانتیمتر- ورودی پمپاژ	دستگاه	۲		
	۵-۲- تهیه، حمل، نصب و راه اندازی بطور کامل و آماده بهره برداری دریچه های فرمان دستی چهار طرف آببند جهت نصب روی دیوار به ارتفاع ۴/۵۰ متر و پهنای ۱/۳۰ متر و ارتفاع بازشو ۲/۳۰ متر ارتفاع محور ۶/۷ متر و ضخامت کل ورق ها ۶ میلیمتر به همراه پیچ و مهره، نوارهای لاستیکی P شکل، آب بندها (شامل چسب و لاستیک ضخامت ۲ سانتیمتر و رول بولت استیل) با یک محور (قطر ۴۰ میلیمتر) و گیربکس مرغوب. کلیه قطعات از جنس فولاد ضد زنگ AISI 316. ابعاد با اختلاف ± 10 سانتیمتر- بین پمپاژ لاگون اول	دستگاه	۱		
جمع ردیف ۵					

ردیف	شرح	واحد	مقدار	بهای واحد (ریال)	بهای کل (ریال)
۶	تهیه و حمل، نصب و راه اندازی دریچه های فرمان دستی کشویی تک محوره مستقر در سازه بین لاگون A2-L1 طبق مشخصات فنی و نقشه های اجرایی و مورد تایید دستگاه نظارت، شامل: (P4-P3)				
	۶-۱- تهیه، حمل، نصب و راه اندازی بطور کامل و آماده بهره برداری دریچه های فرمان دستی چهار طرف آبنند جهت نصب روی دیوار به ارتفاع ۳/۰۰ متر و پهنای ۱/۰۰ متر و ارتفاع بازشو ۱/۰۰ متر و ضخامت کل ورق ها ۵ میلیمتر به همراه پیچ و مهره، نوارهای لاستیکی P شکل، آب بندها (شامل چسب و لاستیک ضخامت ۲ سانتیمتر و رول بولت استیل) با یک محور (قطر ۴۰ میلیمتر). کلیه قطعات از جنس فولاد ضد زنگ AISI 316. ابعاد با اختلاف ± 10 سانتیمتر - روی لوله های بای پس ها	دستگاه	۲		
جمع ردیف ۶					
۷	تهیه و حمل، نصب و راه اندازی دریچه های فرمان دستی کشویی تک محوره مستقر در سازه بین لاگون A2-A1 طبق مشخصات فنی و نقشه های اجرایی و مورد تایید دستگاه نظارت، شامل: (P5)				
	۷-۱- تهیه، حمل، نصب و راه اندازی بطور کامل و آماده بهره برداری دریچه های فرمان دستی چهار طرف آبنند جهت نصب روی دیوار به ارتفاع ۲/۵ متر و پهنای ۱/۰۰ متر و ارتفاع بازشو ۱/۰۰ متر و ضخامت کل ورق ها ۵ میلیمتر به همراه پیچ و مهره، نوارهای لاستیکی P شکل، آب بندها (شامل چسب و لاستیک ضخامت ۲ سانتیمتر و رول بولت استیل) با یک محور (قطر ۴۰ میلیمتر). کلیه قطعات از جنس فولاد ضد زنگ AISI 316. ابعاد با اختلاف ± 10 سانتیمتر - لوله بای پس	دستگاه	۱		
جمع ردیف ۷					

ردیف	شرح	واحد	مقدار	بهای واحد (ریال)	بهای کل (ریال)
۸	تهیه و حمل، نصب و راه اندازی دریچه های فرمان دستی کشویی تک محوره مستقر در سازه بین لاگون L2-L1 طبق مشخصات فنی و نقشه های اجرایی و مورد تایید دستگاه نظارت، شامل: (P6)				
	۸-۱- تهیه، حمل، نصب و راه اندازی بطور کامل و آماده بهره برداری دریچه های فرمان دستی چهار طرف آبیند جهت نصب روی دیوار به ارتفاع ۲/۵ متر و پهنای ۱/۰۰ متر و ارتفاع بازشو ۱/۰۰ متر و ضخامت کل ورقها ۵ میلیمتر به همراه پیچ و مهره، نوارهای لاستیکی p شکل، آب بندها (شامل چسب و لاستیک ضخامت ۲ سانتیمتر و رول بولت استیل) با یک محور (قطر ۴۰ میلیمتر). کلیه قطعات از جنس فولاد ضد زنگ AISI 316. ابعاد با اختلاف ± 10 سانتیمتر - لوله های پس	دستگاه	۱		
جمع ردیف ۸					
۹	تهیه و حمل، نصب و راه اندازی دریچه های فرمان دستی کشویی تک محوره مستقر در سازه بین لاگون L3-L2 طبق مشخصات فنی و نقشه های اجرایی و مورد تایید دستگاه نظارت، شامل: (P1-P2)				
	۹-۱- تهیه، حمل، نصب و راه اندازی بطور کامل و آماده بهره برداری دریچه های فرمان دستی چهار طرف آبیند جهت نصب روی دیوار به ارتفاع ۳/۰۰ متر و پهنای ۱/۰۰ متر و ارتفاع بازشو ۱/۰۰ متر و ضخامت کل ورقها ۵ میلیمتر به همراه پیچ و مهره، نوارهای لاستیکی p شکل، آب بندها (شامل چسب و لاستیک ضخامت ۲ سانتیمتر و رول بولت استیل) با یک محور (قطر ۴۰ میلیمتر). کلیه قطعات از جنس فولاد ضد زنگ AISI 316. ابعاد با اختلاف ± 10 سانتیمتر - لوله های پس	دستگاه	۲		
جمع ردیف ۹					

ردیف	شرح	واحد	مقدار	بهای واحد (ریال)	بهای کل (ریال)
۱۰	تهیه و حمل، نصب و راه اندازی دریچه های فرمان دستی کشویی تک محوره مستقر در سازه خروجی لاگون L3 طبق مشخصات فنی و نقشه های اجرایی و مورد تایید دستگاه نظارت، شامل: (S25)				
	۱-۱۰- تهیه، حمل، نصب و راه اندازی بطور کامل و آماده بهره برداری دریچه های فرمان دستی سه طرف آبنند جهت نصب داخل دیوار به ارتفاع ۳/۲۰ متر و پهنای ۱/۱۰ متر و ارتفاع بازشو ۱/۸۵ متر و ضخامت کل ورق ها ۵ میلیمتر به همراه پیچ و مهره، نوارهای لاستیکی p شکل، آب بندها (شامل چسب و لاستیک ضخامت ۲ سانتیمتر و رول بولت استیل) با یک محور (قطر ۴۰ میلیمتر) و گیربکس. کلیه قطعات از جنس فولاد ضد زنگ AISI 316. ابعاد با اختلاف ± 10 سانتیمتر - خروجی	دستگاه	۱		
جمع ردیف ۱۰					

ردیف	شرح	واحد	مقدار	بهای واحد (ریال)	بهای کل (ریال)
۱۱	تهیه و حمل، نصب و راه اندازی دریچه های فرمان دستی کشویی تک محوره مستقر در سازه خروجی لاگون S1 طبق مشخصات فنی و نقشه های اجرایی و مورد تایید دستگاه نظارت، شامل: (P10-S27)				
	۱-۱- تهیه، حمل، نصب و راه اندازی بطور کامل و آماده بهره برداری دریچه های فرمان دستی چهار طرف آببند جهت نصب روی دیوار به ارتفاع ۱/۹۰ متر و پهنای ۱/۰۰ متر و ارتفاع بازشو ۱/۰۰ متر و ضخامت کل ورق ها ۵ میلیمتر به همراه پیچ و مهره، نوارهای لاستیکی p شکل، آب بندها(شامل چسب و لاستیک ضخامت ۲ سانتیمتر و رول بولت استیل) با یک محور(قطر ۴۰ میلیمتر). کلیه قطعات از جنس فولاد ضد زنگ AISI 316 . ابعاد با اختلاف ± 10 سانتیمتر - ورودی لوله و کانال	دستگاه	۱		
	۱-۲- تهیه، حمل، نصب و راه اندازی بطور کامل و آماده بهره برداری دریچه های فرمان دستی سه طرف آببند جهت نصب داخل دیوار به ارتفاع ۱/۹۰ متر و پهنای ۱/۰۸ متر و ارتفاع بازشو ۱/۰۰ متر و ضخامت کل ورق ها ۵ میلیمتر به همراه پیچ و مهره، نوارهای لاستیکی p شکل، آب بندها(شامل چسب و لاستیک ضخامت ۲ سانتیمتر و رول بولت استیل) با یک محور(قطر ۴۰ میلیمتر). کلیه قطعات از جنس فولاد ضد زنگ AISI 316 . ابعاد با اختلاف ± 10 سانتیمتر	دستگاه	۱		
جمع ردیف ۱۱					

ردیف	شرح	واحد	مقدار	بهای واحد (ریال)	بهای کل (ریال)
۱۲	تهیه و حمل، نصب و راه اندازی دریچه های فرمان دستی کشویی تک محوره مستقر در سازه خروجی لاگون S2 طبق مشخصات فنی و نقشه های اجرایی و مورد تایید دستگاه نظارت، شامل: (P11-S28-S29)				
	۱-۱۲- تهیه، حمل، نصب و راه اندازی بطور کامل و آماده بهره برداری دریچه های فرمان دستی چهار طرف آببند جهت نصب روی دیوار به ارتفاع ۱/۹۰ متر و پهنای ۱/۰۰ متر و ارتفاع بازشو ۱/۰۰ متر و ضخامت کل ورق ها ۵ میلیمتر به همراه پیچ و مهره، نوارهای لاستیکی p شکل، آب بندها(شامل چسب و لاستیک ضخامت ۲ سانتیمتر و رول بولت استیل) با یک محور(قطر ۴۰ میلیمتر). کلیه قطعات از جنس فولاد ضد زنگ AISI 316. ابعاد با اختلاف ± 10 سانتیمتر - ورودی لوله	دستگاه	۱		
	۲-۱۲- تهیه، حمل، نصب و راه اندازی بطور کامل و آماده بهره برداری دریچه های فرمان دستی سه طرف آببند جهت نصب داخل دیوار به ارتفاع ۱/۹۰ متر و پهنای ۱/۰۸ متر و ارتفاع بازشو ۱/۰۰ متر و ضخامت کل ورق ها ۵ میلیمتر به همراه پیچ و مهره، نوارهای لاستیکی p شکل، آب بندها (شامل چسب و لاستیک ضخامت ۲ سانتیمتر و رول بولت استیل) با یک محور (قطر ۴۰ میلیمتر). کلیه قطعات از جنس فولاد ضد زنگ AISI 316. ابعاد با اختلاف ± 10 سانتیمتر - ورودی خروجی کانال	دستگاه	۲		
جمع ردیف ۱۲					

ردیف	شرح	واحد	مقدار	بهای واحد (ریال)	بهای کل (ریال)
۱۳	تهیه و حمل، نصب و راه اندازی دریچه های فرمان دستی کشویی تک محوره مستقر در سازه خروجی اور فلو جنب لاگون S1 طبق مشخصات فنی و نقشه های اجرایی و مورد تایید دستگاه نظارت، شامل: (S24)				
	۱۳-۱- تهیه، حمل، نصب و راه اندازی بطور کامل و آماده بهره برداری دریچه های فرمان دستی سه طرف آببند جهت نصب روی دیوار به ارتفاع ۳/۱۰ متر و پهنای ۱/۰۸ متر و ارتفاع بازشو ۱/۵۰ متر و ضخامت کل ورق ها ۵ میلیمتر به همراه پیچ و مهره، نوارهای لاستیکی P شکل، آب بندها (شامل چسب و لاستیک ضخامت ۲ سانتیمتر و رول بولت استیل) با یک محور (قطر ۴۰ میلیمتر). کلیه قطعات از جنس فولاد ضد زنگ AISI 316. ابعاد با اختلاف ± 10 سانتیمتر - خروجی اوور فلو	دستگاه	۱		
جمع ردیف ۱۳					
۱۴	تهیه و حمل گیربکس رزرو طبق مشخصات فنی و نقشه های اجرایی و مورد تایید دستگاه نظارت، شامل:				
	۱۴-۱- تهیه و حمل گیربکس رزرو جک اسکرو مارک مرغوب با قطر محور ۴۰ میلیمتر	عدد	۲		
جمع ردیف ۱۴					
۱۵	تهیه و حمل لاستیک آببند دریچه رزرو طبق مشخصات فنی و نقشه های اجرایی و مورد تایید دستگاه نظارت، شامل:				
	۱۵-۱- تهیه و حمل لاستیک آببند دریچه رزرو P شکل سایز مصرفی در دریچه ها	متر	۱۰۰		
جمع ردیف ۱۵					

ردیف	شرح	واحد	مقدار	بهای واحد (ریال)	بهای کل (ریال)
۱۶	تهیه و حمل موتور گیربکس رزرو طبق مشخصات فنی و نقشه های اجرایی و مورد تایید دستگاه نظارت، شامل:				
	۱-۱۶- تهیه و حمل موتور گیربکس (دستگاه پرتابل) رزرو جهت به حرکت در آوردن گیربکس متصل به دریچه ها به صورت پرتابل. اپراتور بتواند به جای حرکت دستی فرمان از این تجهیز استفاده کند.	دستگاه	۱		
جمع ردیف ۱۶					



اسناد ارزیابی کیفی

به نام خدا

شرکت آبفا استان فارس

فرم ارزیابی مشتریان قبلی

مربوط به مناقصه خرید

توضیح ۱: جدول شماره ۱ توسط مناقصه‌گر محترم (تامین کننده کالا) و جدول شماره ۲ توسط کارفرمای محترم قبلی تکمیل گردد.

توضیح ۲: اطلاعات مربوط به قراردادهایی است که در ۵ سال گذشته انجام شده اند.

جدول شماره ۱

مناقصه‌گر محترم (تامین کننده کالا): شرکت	
نام کارفرمای قبلی:	تاریخ قرارداد:
موضوع قرارداد:	مدت قرارداد:
شماره قرارداد:	مبلغ قرارداد:

توضیح ۳: کارفرمای محترم قبلی جدول زیر را براساس امتیاز عالی (۱۰۰-۸۵) - خوب (۸۴-۷۰) - متوسط (۶۹-۵۰) - ضعیف (۴۹-۰) تکمیل نماید.

جدول شماره ۲

کیفیت کالاهای ارائه شده	عالی ()	خوب ()	متوسط ()	ضعیف ()
عملکرد در دوره بهره‌برداری	عالی ()	خوب ()	متوسط ()	ضعیف ()
کیفیت خدمات پشتیبانی	عالی ()	خوب ()	متوسط ()	ضعیف ()
انجام به موقع تعهدات	عالی ()	خوب ()	متوسط ()	ضعیف ()

نام و نام خانوادگی نماینده کارفرمای قبلی:

سمت نماینده کارفرمای قبلی:

تاریخ تکمیل:

مهر و امضا

به نام خدا

شرکت آبفا استان فارس

ارزیابی تولید کنندگان و عرضه کنندگان جهت خرید کالا (۱)

امتیاز کل (میانگین وزنی)	استاندارد تولید ۴۰	ارزیابی مشتریان قبلی و حسن شهرت ۳۰	توان مالی ۳۰	ضریب معیار نام فروشنده	ردیف
					۱
					۲
					۳
					۴
					۵
					۶
					۷
					۸
					۹
					۱۰

مدیر امور بازرگانی

معاون بهره برداری و توسعه فاضلاب

نماینده مجری طرح

مدیر دفتر فنی

جداول ارزیابی تولید کنندگان و عرضه کنندگان

توان مالی (پنج سال گذشته)

ردیف	شرح	ضریب وزنی	امتیاز
۱	یک صد برابر مالیات متوسط و سالانه، مستند به اسناد مالیات‌های قطعی و علی‌الحساب پرداخت شده.	۱۰۰	
۲	۲۵ درصد فروش آخرین سال تولید مستند به قراردادها و اسناد فروش یا صورت‌های مالی تایید شده.	۱۰۰	
۳	۱۰ درصد دارایی‌های ثابت مستند به اظهارنامه رسمی یا گواهی بیمه دارایی‌ها	۱۰۰	
۴	تایید اعتبار از سوی بانک یا موسسات مالی و اعتباری معتبر تا سقف مبلغ موضوع مناقصه	۱۰۰	
جمع		۱۰۰	

ارزیابی مشتریان قبلی و حسن شهرت

ردیف	شرح	ضریب وزنی	امتیاز
۱	کیفیت کالاهای ارایه شده به مشتریان قبلی	۴۰	
۲	عملکرد در دوره بهره‌برداری	۳۰	
۳	کیفیت خدمات پشتیبانی	۱۵	
۴	انجام به موقع تعهدات	۱۵	
جمع		۱۰۰	

استاندارد تولید

ردیف	شرح	ضریب وزنی	امتیاز
۱	استاندارد کیفیت	۳۰	
۲	استاندارد تولید	۳۰	
۳	استاندارد نصب	۲۰	
۴	استاندارد بهره‌برداری	۲۰	
جمع		۱۰۰	

مشخصات مدیر عامل و اعضای هیئت مدیره شرکت

ردیف	نام و نام خانوادگی	نام پدر	شماره شناسنامه / کد ملی	محل صدور	تاریخ و محل تولد	عنوان جایگاه

نام شرکت :

آدرس دقیق :

کد پستی :

تلفن ثابت و همراه :

فاکس :

کد اقتصادی :

شناسه ملی :

الزام (پیوست گردد)

آگهی آخرین تغییراتی که مشخصات صاحبان امضاء مشخص شده باشد (حداکثر ۲ سال از تاریخ صدور آگهی گذشته باشد)
گواهی امضاء محضری امضاء هیئت مدیره و مدیر عامل (حقیقی / حقوقی)

مشخصات صاحبان مجاز امضاء قرارداد:

نام و نام خانوادگی

سمت

کد ملی

۱-

۲-

۳-

مشخصات بانک عهده دار ضمانتنامه انجام تعهدات :

مشخصات و شماره حساب بانکی شرکت :

ضمانتنامه شرکت در فرآیند ارجاع کار

(کاربرگ شماره یک)

نظر به اینکه ... نام متقاضی ... با شناسه حقیقی / حقوقی به نشانی

کد پستی ... مایل است در ارجاع کار / مناقصه / مزایده ... موضوع ارجاع کار ... شرکت نماید.

... نام ضامن ... از ... نام متقاضی ... در مقابل ... نام کارفرما / ذینفع ... برابر مبلغ

ریال / ارز تضمین و تعهد می نماید چنانچه ... نام کارفرما / ذینفع ... به ... نام ضامن ... اطلاع دهد که پیشنهاد شرکت کننده نامبرده مورد قبول واقع شده و موضوع ارجاع

کار در پایگاه اطلاع رسانی مناقصات / معاملات درج شده و مشارالیه از امضای پیمان مربوط یا تسلیم ضمانت انجام تعهدات استنکاف نموده

است . تا میزان ... ریال / ارز هر مبلغی را که ... نام کارفرما / ذینفع ... مطالبه نماید ، به

محض دریافت اولین تقاضای کتبی واصله از سوی ... نام کارفرما / ذینفع ...

بدون اینکه احتیاجی به اثبات استنکاف یا اقامه دلیل و یا صدور اظهار نامه یا اقدامی از مجاری قانونی یا قضائی داشته باشد ، در وجه یا حواله

کرد ... نام کارفرما / ذینفع ... بپردازد .

مدت اعتبار این ضمانتنامه سه ماه است و تا آخر ساعت اداری روز ... سه ماه تا آخرین تحویل پیشنهاد ... معتبر میباشد . این مدت بنا به

درخواست کتبی ... نام کارفرما / ذینفع ... برای مدت سه ماه دیگر قابل تمدید است و در صورتیکه ... نام ضامن ...

نتواند یا نخواهد مدت این ضمانتنامه را تمدید کند و یا ... نام متقاضی ... موجب این تمدید را فراهم نسازد و ... نام ضامن ... را موفق با تمدید

ننماید ، ... نام ضامن ... متعهد است بدون اینکه احتیاجی به مطالبه مجدد باشد ، مبلغ درج شده در این ضمانتنامه را در وجه یا حواله

کرد ... نام کارفرما / ذینفع ... پرداخت کند .

چنانچه مبلغ این ضمانتنامه در مدت مقرر از سوی ... نام کارفرما / ذینفع ... مطالبه نشود ، ضمانتنامه در سر رسید ، خود به خود باطل و از

درجه اعتبار ساقط است ، اعم از اینکه مسترد گردد یا مسترد نگردد .

در صورتیکه مدت ضمانتنامه بیش از سه ماه مد نظر کارفرما باشد با اعلام در اسناد فرایند ارجاع کار و آگهی در روزنامه

کثیرالانتشار میسر خواهد بود ، در صورت ضبط ضمانتنامه موضوع به اطلاع سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور برسد.

به نام خدا

ضمانتنامه انجام تعهدات

(کاربرگ شماره دو)

نظر به اینکه ... نام متقاضی ... با شناسه حقیقی / حقوقی به نشانی

کد پستی ... نام ضامن ... اطلاع داده است قصد انعقاد قرارداد... موضوع قرارداد ... که موضوع ارجاع کار در

پایگاه اطلاع رسانی مناقصات / معاملات درج شده را با ... نام کارفرما / ذینفع ... دارد از ... نام متقاضی ...

در مقابل ... نام کارفرما / ذینفع ... برای مبلغ ریال / ارز به منظور انجام تعهداتی که به موجب قرارداد یاد شده به عهده می

گیرد تضمین و تعهد می نماید در صورتی که ... نام کارفرما / ذینفع ... کتباً و قبل از انقضای سررسید این ضمانتنامه به ... نام ضامن ... اطلاع

دهد که ... نام متقاضی ... از اجرای هر یک از تعهدات ناشی از قرارداد یاد شده تخلف ورزیده است ، تا میزان ریال / ارز

هر مبلغ را که ... نام کارفرما / ذینفع ... مطالبه کند به محض دریافت اولین تقاضای کتبی واصله از سوی ... نام کارفرما / ذینفع ... با تأیید

وزیر یا بالاترین مقام کارفرما بدون آنکه احتیاجی به صدور اظهار نامه یا اقدامی از مجاری قانونی و قضایی داشته باشد ، با ذکر نوع تخلف در

وجه یا حواله کرد... نام کارفرما / ذینفع ... بپردازد .

مدت اعتبار این ضمانتنامه تا آخر وقت اداری روز است و بنا به درخواست کتبی واصله

... نام کارفرما / ذینفع ... قبل از پایان وقت اداری روز تعیین شده ، برای مدتی که درخواست شود قابل تمدید می باشد و در صورتی که ... نام

ضامن ... نتواند یا نخواهد مدت این ضمانتنامه را تمدید کند و یا ... نام متقاضی ... موجب این تمدید را فراهم نسازد و نتواند ... نام ضامن ... را

حاضر به تمدید نماید... نام ضامن ... متعهد است بدون آنکه احتیاجی به مطالبه مجدد باشد ، مبلغ درج شده در بالا را در وجه یا حواله کرد ...

نام کارفرما / ذینفع ... پرداخت کند .

در صورت ضبط ضمانت نامه موضوع به اطلاع سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور برسد.

" لطفاً فرم ذیل را تکمیل ، مهر ، امضاء و پیوست در سامانه فرمایید "

اشخاص حقوقی		
ردیف	عنوان	خوداظهاری
۱	نام شرکت	
۲	شماره ثبت	
۳	محل ثبت	
۴	کد اقتصادی شرکت	
۵	شناسه ملی شرکت	
۶	تاریخ ثبت	
۷	شماره تلفن ثابت	
۸	آدرس	
۹	نوع شرکت	
۱۰	نام مدیر عامل شرکت	
۱۱	تلفن همراه مدیر عامل	
۱۲	ایمیل	
۱۳	نام و کد بانک	
۱۴	کد شبا همراه با تاییدیه شعبه بانک مربوطه	
۱۵	کد معاملاتی (بورس) همراه با تاییدیه صادره از فرا بورس یا کارگزاری	
۱۶	نام فرد پاسخگو	
۱۷	شماره همراه فرد پاسخگو در مواقع ضروری	

مهر و امضاء